

## Kaskadierung Jahresarbeit

01.01.2024 - 31.12.2024

NS

### Einspeisung

#### Summe Einspeisung

Anlage V1, Nr. (76)	<b>Einspeisung aus eigener vorgelagerter Netz- bzw. Umspannebene</b>	2.566.522 kWh
Anlage V1, Nr. (77)	Einspeisung aus vorgelagerter Netz- bzw. Umspannebene eines fremden Netzbetreibers	0 kWh
Anlage V1, Nr. (78)	Einspeisung aus gleicher Netz- bzw. Umspannebene eines fremden Netzbetreibers	1.695.185 kWh
Anlage V1, Nr. (79)	Einspeisung aus EEG-Erzeugungsanlagen	0 kWh
Anlage V1, Nr. (80)	Einspeisung aus KWKG-Erzeugungsanlagen	866.348 kWh
Anlage V1, Nr. (81)	Einspeisung aus sonstigen Erzeugungsanlagen	4.989 kWh
Anlage V1, Nr. (82)	Rückspeisungen aus nachgelagerter Netz- bzw. Umspannebene	0 kWh

### Entnahme

#### Summe Entnahme

Anlage V1, Nr. (83)	Physikalisch bedingte Netzverluste (Verlustenergie) nach § 10 Abs. 1 StromNEV	2.566.522 kWh
Anlage V1, Nr. (84)	Sonstige entnommene Energiemengen	82.472 kWh
Anlage V1, Nr. (85)	Rückspeisung in vorgelagerte Netz- bzw. Umspannebene	0 kWh
Anlage V1, Nr. (86)	Entnahme durch die gleiche Netz- bzw. Umspannebene eines fremden Netzbetreibers	154.786 kWh
Anlage V1, Nr. (87)	Entnahme durch Letztverbraucher	0 kWh
Anlage V1, Nr. (88)	Entnahme durch die nachgelagerte Netz- bzw. Umspannebene eines fremden Netzbetreibers	2.329.263 kWh
Anlage V1, Nr. (89)	Entnahme durch die eigene nachgelagerte Netz- bzw. Umspannebene	kWh

## Zeitgleiche Jahreshöchstlast

NS

Anlage V1, Nr. (90)	<b>Zeitgleiche Jahreshöchstlast aller Entnahmen gemäß § 23c Abs. 3 Nr. 1</b>	569 kW
Anlage V1, Nr. (90)	Datum an dem die zeitgleiche Jahreshöchstlast aller Entnahmen aufgetreten ist	16.1.24 18:45
Anlage V1, Nr. (91)	Zeitgleicher zweithöchster Lastwert aller Entnahmen	566 kW
Anlage V1, Nr. (91)	Datum an dem der zeitgleiche zweithöchste Lastwert aller Entnahmen aufgetreten ist	16.1.24 18:30
Anlage V1, Nr. (91)	Zeitgleicher dritthöchster Lastwert aller Entnahmen	559 kW
Anlage V1, Nr. (91)	Datum an dem der zeitgleiche dritthöchste Lastwert aller Entnahmen aufgetreten ist	10.1.24 19:15
Anlage V1, Nr. (91)	Zeitgleicher vierthöchster Lastwert aller Entnahmen	559 kW
Anlage V1, Nr. (91)	Datum an dem der zeitgleiche vierthöchste Lastwert aller Entnahmen aufgetreten ist	16.1.24 19:15
Anlage V1, Nr. (91)	Zeitgleicher fünfhöchster Lastwert aller Entnahmen	558 kW
Anlage V1, Nr. (91)	Datum an dem der zeitgleiche fünfhöchste Lastwert aller Entnahmen aufgetreten ist	10.1.24 18:45
Anlage V1, Nr. (92)	<b>Zeitgleiche Jahreshöchstlast aller Einspeisungen</b>	606 kW
Anlage V1, Nr. (93)	Zeitgleiche Jahreshöchstlast aller Rückspeisungen aus der Umspannebene in die vorgelagerte Netzebene	kW
Anlage V1, Nr. (94)	Zeitgleiche Jahreshöchstlast aller Entnahmen aus der vorgelagerten Netzebene	kW
Anlage V1, Nr. (95)	Zeitgleiche Jahreshöchstlast aller Rückspeisungen aus der Umspannebene in die vorgelagerte Netzebene (saldiert)	kW
Anlage V1, Nr. (96)	Höchste zeitgleiche Summe der viertelstündlichen vorzeichenunabhängigen Leistungswerte aller Stationen der Umspannebene	kW